Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

« 04 » февраля 2020 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

По адресу/адресам: *443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 74*
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.01.2020 № 10 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
(главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы А.С. Мамыкина

была проведена *плановая выездная* проверка в отношении: *муниципального*
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«04» февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день/1час.00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
копия распоряжения вручена юридическому лицу в 10 ч. 00 мин. 15.01.2020 +
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Малкин Артем Евгеньевич – начальник отделения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору); Акмаев Ринат Наильевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г. о. Самара по пожарному надзору);

проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара Токмань Ирина Федоровна

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	**ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 п.24** Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
2.	Пути эвакуации загромождены (2 этаж возле библиотеки).	**Правила противопожарного режима п.36 в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012года)** При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
3.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (ручной пожарный извещатель, место размещения огнетушителя, направление эвакуации, запрещается	**Правила противопожарного режима в РФ. п. 33 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390).** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о.

	курить, табличек с номер телефона для вызова пожарной охраны).	пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Самара
4.	Устройства для самозакрывания дверей, отсоединены (лестничные клетки 3 этаж, центральный выход).	**Правила противопожарного режима в РФ. п. 33 (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 года №390).** Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
5.	Не предоставлен расчет категорий помещений и не обеспечено наличие на двери помещения электрощитовой обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	**ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 26, 27** **СП 4.13130.2013 п. 5.6.4** Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях. 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 1) повышенная взрывопожароопасность (А); 2) взрывопожароопасность (Б); 3) пожароопасность (В1 - В4); 4) умеренная пожароопасность (Г); 5) пониженная пожароопасность (Д).	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
6.	Электрощитовая не выделена противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	**СП 4.13130.2013 п. 5.6.4** Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
7.	Не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа (1 этаж возле столовой).	**Правила противопожарного режима п.35 в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012года)** Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
8.	Не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа	**Правила противопожарного режима п.35 в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012года)**	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя

	(напротив кабинета лаборатории).	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
9.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров.	**ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 п. 475** 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. (п. 475 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара
10.	Деревянные конструкции чердака здания не обработаны огнезащитным составом.	**Правила противопожарного режима п. 21 в РФ, (утверждены постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012года)** Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Должностное лицо МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» г.о. Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверка не проводилась

нарушений не выявлено выявленные нарушения указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: пакет документов, предписание № 10/1/1 от 04.02.2020, протокол об АП от 04.02.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
А.Е. Малкин

М.П. (подпись)

«04» февраля 2020 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
Р.Н. Акмаев

М.П. (подпись)

«04» февраля 2020 г.

Директор МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара Токмань Ирина Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

«04» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)